




EMI 滤波器 > 电力线滤波器 > 三相滤波器



额定电流: 8 A

输入类型: 接线端子

输出类型: 接线盒

接线配置: WYE (4 导线 + 接地)

电压 (最大值) : 520 VAC

产品特性

产品类型特性

滤波器类型	三相电源线
已滤波	是
输入类型	接线端子
输出类型	接线盒

结构特性

接线配置	WYE (4 导线 + 接地)
------	-----------------

电气特征

额定电流	8 A
电压 (最大值)	520 VAC

机械附件

安装方式	带凸缘
------	-----

使用环境

工组温度范围	-10 – 50 °C
--------	-------------

其他

--	--



注释	3 相应用
----	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2019年7月（201） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年1月（197） 不含REACH SVHC
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2019年7月（201） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年1月（197）
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 系列/零件编号 CAT-C8114-AY11
[CORCOM AYA 系列三相滤波器](#)

客户还购买了



TE 系列/零件编号535090-4
096 EURO TYPE C RECEPT
ST ASSY

TE 系列/零件编号2-644488-6
06P MTA100 SHRD HDR F
/L R/A SN

TE 系列/零件编号7-1625890-0
2W SM M/OX 5% 82K

TE 系列/零件编号6-1393252-1
W67-X2Q12-30=M6/M7
/M9/W6/W7

TE 系列/零件编号5-1879666-4
H8 475K 0.1% 15PPM

TE 系列/零件编号1-1393767-5
R10-E2X2-V700=R10

TE 系列/零件编号5-1437595-2
TRD11F10WL=SUB MINI
ROCKER BLA

TE 系列/零件编号3-1622796-7
YR1 0.1% 6K19

TE 系列/零件编号8-2176316-9
MELF SMA-A 120K 1%
50PPM 0207 1W

TE 系列/零件编号7-2176316-2
MELF SMA_A 68K 1%
50PPM 0207 1W

文档

产品图纸
8AYE10=F8467
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_2-1609004-0_1.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_2-1609004-0_1.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_2-1609004-0_1.3d_stp.zip
英文版本

机构认证
PASSIVE FILTER UNIT FOR EMI, AYE SERIES, CB TEST CERTIFICATE

2-1609004-0

3-Phase Filters, Current Rating 8 A, Terminal Block Input, Terminal Block Output,
WYE (4 wire + ground), Voltage (Max) 520 VAC



英文版本